

ZP. 271.5.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : **Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny**

W związku z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi :

Pytanie 1

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź :

Dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego okres gwarancji wyniesie 12 miesięcy. Zamawiający zastosuje wyłączeniu (dla tego elementu) z ogólnych warunków kontraktu.

Pytanie 2

Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05a. W pkt.2 wskazano do wykonania warstwy wiążącej / wyrównawczej KR1-2 lepiszcze 35/50, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10 tj. WT2-2010. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną do warstw wiążących KR1-2 należy stosować asfalt 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych.

Odpowiedź :

Należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych WT2-2014 . Skorygowano treść specyfikacji D.04.08.01 i D.05.03.05a w załączeniu.


Pytanie 3.

Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05a, D.05.03.05.13. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania w stosunku do MMA w oparciu o aktualne specyfikacje techniczne przywołujące aktualne WT-1, WT-2 2014 . Skorygowano treść specyfikacji D.04.08.01 , D.05.03.05a i D.05.03.05.13 – w załączeniu.

Z poważaniem


WÓJT
Mariusz Rybczyński