

Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowoprądowe

Możliwe jest zastosowanie materiałów i urządzeń nie gorszej jakości o równoważnych parametrach technicznych.

W przypadku wprowadzanych zmian zalecane jest zatwierdzenie - uzyskanie opinii projektanta i zgody Inwestora

3) Wszystkie urządzenia i aparaty opisać w sposób czytelny, zgodny ze sztuką branżową i obowiązującymi przepisami.

4) po montażu wykonać prace kontrolno-pomiarowe z przekazaniem protokołów pomiarowych zgodnie z przepisami



Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być wykorzystany do realizacji powtarzalnej, przerysowywany, uzupełniany, odstępiony bez pisemnej zgody projektantów.

 Bartosz Ruszytki Pracownia projektowa architektura²	
62-600 Koło, ul. Krokusowa 3 biuro@architektura2.pl, gsm: 501 624 873 www.architektura2.pl	
PROJEKT BUDOWLANY	
Rysunek:	
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT	
Projekt: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w m. Sokołowo, gmina Koło, dz. nr 6	
Inwestor: Gmina Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło	
Branża:	Data:
ELEKTRYCZNA	
Projektował: mgr inż. Krzysztof Broż	Nr upr. i specjalność WKP/0361/POOE/10 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Podpis:	
Empty space for signature	
Skala:	Nr rys.:
1:50	
E.01	